



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 004/2020

OBJETO: Obra de Construção da Guarita, Cercamento, Laboratórios Didáticos 03 e 04 no Campus Universitário do Sertão
FASE: ESCLARECIMENTOS AO EDITAL
ESCLARECIMENTO N. 02 – Empresa CONSTRUTORA FCK LTDA
Data do questionamento: e-mail em 02/10/2020

PERGUNTA: Em relação à **Qualificação Técnica no anexo II, item 11, exigência 1 do quadro de serviços de maior relevância técnica: “Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em panos com vãos – comprovação de 1.307,52 m2.”**, poderia ser substituído por porcelanato, para a qualificação desse item?

Seguem anexos os atestados de capacidade técnica para subsidiar a emissão da resposta.

Após análise dos atestados de capacidade técnica encaminhados para análise pela empresa CONSTRUTORA FCK LTDA., em 02/10/2020 a DOFIS, através de seu Diretor, Arq. Júlio Santana, emitiu a seguinte resposta:

Em resposta ao questionamento da empresa CONSTRUTORA FCK LTDA respondemos.

Conforme o serviço de revestimento Internos item 2 “Revestimento cerâmico para piso ou parede, 33 x 45 cm, ref. 69097, branco liso, Linha Connect, Porto Ferreira ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço.” Constante no atestado apresentado, no nosso entendimento, salvo melhor juízo, não se caracteriza como equivalente técnico do serviço “Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em panos com vãos – comprovação de 1.307,52 m2.” Pelos seguintes motivos:

- 1 - O local de aplicação de um é no exterior com vãos (fachada) enquanto o outro é no interior.**
- 2 - As técnicas utilizadas para o assentamento a prumo de pastilhas (revestimentos cerâmicos de pequenas dimensões) possuem características específicas que diferem daquelas utilizadas para aplicação de cerâmicas e/ ou porcelanatos de dimensões medianas a grandes.**

Este esclarecimento será publicado no Portal da Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

Antonia Emmanuela Valentins
Presidente da CPCFJL

Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos
Av. Marechal Rondon s/nº - Bairro: Rosa Elze
São Cristóvão - Sergipe | CEP: 49100-000
Fone: +55 79 3194.6554 / 6960 / 6968
Pregoeiros: +55 79 3194.6991 / 7154 / 7030
SITE da Comissão de Licitação: WWW.CPCFJL.UFS.BR