



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
GABINETE DO REITOR
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Jardim Rosa Elze s/n – São Cristóvão (SE)
CEP. 49100-000 FONE: 3194-6960/6554 e-mail: coliciufs@gmail.com

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 015/2022

OBJETO: Execução da obra para os Revestimentos Acústicos nas dependências dos Módulos Habitáveis do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) da UFS.

FASE: ESCLARECIMENTOS AO EDITAL

Esclarecimento nº. 01 – recebido em 05/12/2022

Empresa: SERTEM EMPREENDIMENTOS

Pergunta:

1 - Qual o material do forro existente no local, uma vez que, conforme informado no projeto, o novo forro será fixado no mesmo?

Resposta da Diretoria de Obras e Fiscalização – DOFIS/UFS em 06/12/2022:

“O novo forro, conforme especificado em projeto / planilha orçamentária (*Forro Acústico em Placas de Fibra Mineral, Armstrong, Linha Georgian, 1250x625x15 mm, Absorção Sonora NRC=0,55, Reflexão Luz = 0,86, Resistente a Fogo: Classe A_12024/ORSE*), será fixado na própria estrutura metálica do contêiner (discriminado em projeto como *Forro Existente*)”.

Atenciosamente

Antonia Emmanuela Alves Valentins dos Santos
Presidente da CPCFJL