



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE**  
**GABINETE DO REITOR**  
**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

*Jardim Rosa Elze s/n – São Cristóvão (SE)*  
CEP. 49100-000 FONE: 2105-6960 – FAX: 2105-6956/6960

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/2016  
OBJETO: OBRA DE REFORMA, ACESSIBILIDADE E PASSARELAS DO CAMPUS  
ITABAIANA-SE  
FASE: ESCLARECIMENTOS AO EDITAL REPUBLICADO

Esclarecimento nº. 01 – recebido em 06/05/2016  
Empresa: CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ n. 05.325.897/0001-47.

**Pergunta:**

“Consta na planilha nos itens 03.02.001, 03.03.001, 03.09.001 e 04.04.001, o serviço "Toldo em Policarbonato Alveolar 6mm, em forma Piramidal", no entanto no projeto arquitetônico este toldo não é piramidal e não está indicado o tipo de perfil a ser usado (bitolas) nem o tipo do material, de sustentação, se tubo de ferro ou perfil alumínio com 15cm de largura. Como proceder?”

**Resposta do Departamento de Obras e Fiscalização - DOFIS/UFS emitida em 09/05/2016 pela Arquiteta Sayonara T. Gois Amaro, Eng<sup>a</sup>. Civil Janaina Cavalcante e Coordenação geral do Diretor do DOFIS/UFS Eng. Civil Manoel F. Freire Cabral:**

“Tomando como referencia o TOLDO especificado em projeto, ele se trata de um **Toldo em Policarbonato Alveolar 6mm fixado em mão francesa** como mostra a foto e seguindo as especificações do orçamento. Características necessárias:

Policarbonato Alveolar de 6mm de espessura na cor azul;  
Estrutura dos toldos (mão francesa) feita em alumínio e com pintura epóxi branca.”

**REPRESENTAÇÃO ILUSTRATIVA:**



Atenciosamente,

Antonia Emmanuela Alves Valentins dos Santos  
Presidente da CPCFJL