



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
GABINETE DO REITOR
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Jardim Rosa Elze s/n – São Cristóvão (SE)
CEP. 49100-000 FONE: 3194-6960/6554 e-mail: coliciufs@gmail.com

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 002/2017

OBJETO: Conclusão, reforma e adequação do prédio da Unidade Materno-Infantil do Hospital Universitário de Sergipe

FASE: ESCLARECIMENTOS AO EDITAL

Esclarecimento nº. 09 – recebido em 02.05.2017.

Empresa: CONSTRUTORA GRANITO LTDA., CNPJ 07.134.125/0001-53.

Perguntas:

“1- Nobreak dupla conversão, senoidal, on-line. Potências de 10 kVA monofásico e trimono. Acompanha baterias internas para autonomia de 5 minutos. P- O UPS Monofásico qual:

-Tensão de entrada

-Tensão de Saída

- A topologia é monofásica ou tri mono ? qualquer uma atende ou teremos que ofertar um modelo de cada topologia ?

2- Nobreak UPS NKT 33100 - 220/220 V - Com Logweb/SNMP - com transformador rebaixador e elevador de tensão externo.

P- Qual a potência deste equipamento ? Qual a tensão que os transformadores irão rebaixar ? é FN ou FFNT ?

3- Banco de baterias estacionárias para 5 minutos de autonomia em gabinete de aço similar ao nobreak.

P- Estacionário, seria baterias automotivas ?

4- Nobreak UPS Modelo LMX V2 915 1/1 (1,5 kVA). Com baterias internas para 5 minutos de autonomia.

P- Qual a tensão de entrada e saída do equipamento.

5- Informar a composição referente ao item abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
01.02	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO				12.534,17
01.02.001	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	un	1,00	12.534,17	12.534,17

6- Solicitamos especificações completas dos elevadores para leito e elevador maca.

7- Quantas paradas terão os elevadores?

8- Qual o período de manutenção do elevador maca?

Resposta emitida pelo Arquiteto Júlio César Oliveira Santana, Diretor do DOFIS/INFRAUFS/UFSS :
“RESPOSTAS ANEXAS AO EMAIL JUNTO COM AS ESPECIFICAÇÕES DOS ELEVADORES”.

Atenciosamente,

Antonia Emmanuela Alves Valentins dos Santos
Presidente da CPCFJL