



DÚVIDA CONCORRÊNCIA 02/2015

Eduardo Jose Araujo Costa <araujocosta@infonet.com.br>
Para: coliciufs@gmail.com
Cc: Gerência das Obras <obra.acosta@outlook.com>

17 de junho de 2015 17:24

Boa tarde,

Em relação à Concorrência 02/2015 :

- No Anexo I-Qualificação Técnica Item 11) Atestado de capacidade técnica operacional diz que a empresa precisa comprovar a execução de no mínimo 920 m² de Pastilha em Porcelana Esmaltada, externa.

Nossa empresa tem comprovação de 210, 32 m² de Pastilha Cerâmica Esmaltada 2,5x2,5cm e temos também comprovação para o total a executar (2300m²) de Revestimento Cerâmico em parede, em um único atestado.

Perguntamos:

Nossas quantidades descritas acima atendem ao item 11 do Anexo II do Edital?

Atenciosamente,

Engº Eduardo José Araújo Costa

Araújo Costa Eng. e Rep. Ltda

Sócio-Administrador

Tel: (79) 9971-1346

3211-7260

araujocosta@infonet.com.br



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PROAD/SECOM

FOLHA DE INFORMAÇÃO

PROCESSO Nº


FL. Nº

RUBRICA:

Ao DOFIS/UFS,

Solicitamos análise do pleito, em anexo, que objetiva esclarecimento acerca da exigência de qualificação técnica da Concorrência nº. 002/2015 – Conclusão da Didática VII.

Em, 18/06/2015



Antonia Emmanuela A. V. dos Santos
Presidente da CPCFJL / UFS
SIAPE nº 1103150

A CPCFJL,

ESCLARECEMOS QUE, CONFORME CONSTA NA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA CONCORRÊNCIA Nº 002/2015 – CONCLUSÃO DA DIDÁTICA VII, PARA EFEITO DE SERVIÇOS DE SIMILARIDADE PARA O ITEM 3, EXECUÇÃO DE PASTILHA EM PORCELANA ESMALTADA, SERÃO ACEITAS PASTILHAS, COM TAMANHO MENOR OU IGUAL A 5 CM X 5 CM, DE ACABAMENTO EXTERNO, OU SEJA APLICADAS EM PAREDES/FACHADAS EXTERNAS.

RESSALTAMOS QUE OS QUANTITATIVOS MÍNIMOS EXIGIDOS DEVERÃO CONSTAR EM APENAS 01(UM) ÚNICO ATESTADO, NÃO SENDO ADMITIDOS SOMATÓRIOS DE UNIDADES PARA EFEITO DE COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. SENDO POSSÍVEL, PORÉM, QUE A CONCORRENTE APRESENTE ATESTADOS DIVERSOS PARA ITENS DISTINTOS.

EM 22/06/15


Eng. Civil Manoel Fernando Freire Cabral
Diretor do DOFIS/INFRAUFS