



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
GABINETE DO REITOR
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Jardim Rosa Elze s/n – São Cristóvão (SE)
CEP. 49100-000 FONE: 3194-6960/6554 e-mail: coliciufs@gmail.com

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 014/2017

OBJETO: **Adequações e Manutenções do Hospital Universitário de Lagarto**

FASE: ESCLARECIMENTOS AO EDITAL

Esclarecimento nº. 01 – recebido em 08/11/2017

Empresa: DICON - ENGENHARIA LTDA ., CNPJ n. 03.828.748/0001-75

Pergunta:

Analisando o edital da CP 14/2017, surgiram algumas dúvidas. Na qualificação técnica, fala de Impermeabilização com manta asfáltica e a unidade que está expressa é m³, acredito que o correto seria m². A respeito da Revisão em cobertura fibrocimento, poderá ser utilizado como comprovação, serviços de execução de cobertura com telhas de fibrocimento, uma vez que é o mesmo serviço de revisão?

Resposta do Departamento de Obras e Fiscalização - DOFIS/UFS emitida em 09/11/2017 pelo Diretor do DOFIS/UFS, Arquiteto Júlio César Oliveira Santana.

“A unidade exigida será m², conforme item 1 do quadro apresentado na página número 1 da Qualificação Técnica apresentada pela UFS.

A respeito do serviço de cobertura com telhas em fibrocimento este é considerado similar ao serviço de revisão em cobertura de telha em fibrocimento, portanto será aceito. ”.

Atenciosamente,

Antonia Emmanuela Alves Valentins dos Santos
Presidente da CPCFJL