



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
GABINETE DO REITOR
COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

Jardim Rosa Elze s/n – São Cristóvão (SE)
CEP. 49100-000 FONE: 79 2105-6960 – FAX: 79 2105-6956/6960
e-mail: coliciufs@gmail.com site: www.cpcfjl.ufs.br

CONCORRÊNCIA Nº. 004/2014

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO-SE

FASE: ESCLARECIMENTOS AO EDITAL

**Esclarecimento nº. 01 – recebido em 21/02/2014 – EMPRESA SATIVA ENGENHARIA LTDA,
CNPJ 00.148.237/0001-14**

Seguem abaixo as respostas aos esclarecimentos solicitados. As respostas foram emitidas pelo Departamento de Obras e Fiscalização da UFS, e se encontram anexadas ao processo licitatório.

=> **1º** O cronograma físico-financeiro será mesmo de 6 etapas de 30 dias cada; portanto prazo de execução de 180 dias corridos?

Resposta: SIM, O CRONOGRAMA É ESSE MESMO

=> **2º** No item 7.1 do Memorial descritivo diz que a Subestação será do tipo Aérea, com capacidade para 112,5Kva, 150,0Kva e 225,0Kva., já no item 7.5 diz que será abrigada de 500 KVA, pergunta-se finalmente de qual tipo será? Além disso não dispomos de Projeto da montagem da subestação!

Resposta: O ITEM 7.5 NÃO PROCEDE EM MEMORIAL, TODAS AS SUBESTAÇÕES SERÃO AÉREAS E CARGA MÁXIMA DE 225,0 KVA. ANEXO PROJETO DE MONTAGEM COMO SOLICITADO.

=> **3º** No item 7.6 Memorial descritivo fala do transformador de 500 KVA, além do cabeamento necessário para entroncamento dos circuitos no QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO – QDG

Pergunta-se este transformador será fornecido pela licitante?, em qual projeto mostra o diagrama unifilar deste quadro e a existência deste transformador?, ou em qual local será instalado, se é que realmente existe o QDG E O TRANSFORMADOR DE 500 KVA, NÃO PLANILHADO!!

Resposta: DE ACORDO COM O ITEM "2º" NÃO HAVERÁ TRANSFORMADOR DE 500 KVA. TODO O MATERIAL DE OBRA DEVE SER FORNECIDO

PELA CONTRATADA (A EMPRESA QUE GANHAR O CERTAME).

=> 4º Gostaríamos de confirmar também a quantidade de Pranchas dos projetos que recebemos, segue abaixo relação:

PE-01 UFSEL01A112R1 (FOLHA 06/06)

PE-01 UFSEL01A112R1 (FOLHA 05/06)

ILUMINAÇÃO GERAL TRAFOS (01/04)

ILUMINAÇÃO GERAL TRAFOS (02/04)

ILUMINAÇÃO GERAL TRAFOS (03/04)

ILUMINAÇÃO GERAL TRAFOS (04/04)

**Resposta: ANEXO, PLANTAS COM A INCLUSÃO DE MONTAGEM E
DETALHES DAS SUBESTAÇÕES:**

*** PE - 01- UFS - ELE - 01 - A0 - 14 - R1**

*** PE - 01- UFS - ELE - 02 - A0 - 14 - R1**

*** PE - 01- UFS - ELE - 03 - A0 - 14 - R1**

*** PE - 01- UFS - ELE - 04 - A0 - 14 - R1**

*** PE - 01- UFS - ELE - 05 - A0 - 14 - R1**

*** PE - 01- UFS - ELE - 06 - A1 - 14 - R1**

*** PE - 01- UFS - ELE - 07 - A0 - 14 - R0**

OBS: AS PLANTAS SERÃO DISPONIBILIZADAS NO PORTAL WWW.CPCFJL.UFS.BR.

Att.

Grasiela Freire da Cunha
Presidente da CPCFJL, em exercício

Fundação Universidade Federal de Sergipe - CNPJ: 13.031.547/0001-04
Comissão Permanente de Cadastramento de Firms e Julgamento de Licitações
Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos
Av. Marechal Rondon s/nº - Bairro: Rosa Elze
São Cristóvão - Sergipe | CEP: 49100-000
Fone/Fax: [+55 79 2105.6554](tel:+557921056554)
Fone/Fax: [+55 79 2105.6960](tel:+557921056960)
Pregoeiros: [+55 79 2105.6991](tel:+557921056991)
Portal da Comissão de Licitação: www.cpcfjl.ufs.br