



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
GABINETE DO REITOR
COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

Jardim Rosa Elze s/n – São Cristóvão (SE)
CEP. 49100-000 FONE: 79 2105-6960 – FAX: 79 2105-6956/6960
e-mail: coliciufs@gmail.com site: www.cpcfjl.ufs.br

CONCORRÊNCIA Nº. 004/2014

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO-SE

FASE: ESCLARECIMENTOS AO EDITAL

**Esclarecimento nº. 06 – recebido em 05/03/2014 – SATIVA ENGENHARIA LTDA, CNPJ
00.148.237/0001-14.**

Seguem abaixo as respostas aos esclarecimentos solicitados. As respostas foram emitidas pelo Engenheiro Eletricista Flávio Augusto Santos de Goes, CREA 11804, enviadas pela Divisão de Projetos / Departamento de Obras e Fiscalização da UFS, e se encontram anexadas ao processo licitatório.

=> Na planilha deste edital no item 03.02.005, lê-se: “luminária em corpo de aço c/ pintura eletrostática, refletor em alumínio martelado, difusor de vidro temperado, inclusive poste de 4m, ref. EX08-S1E40T4 da Lumicenter ou similar, inclusive lâmpada e reator”.

Solicitamos esclarecimento pois, diferentemente dos outros itens de luminárias, este não indica quantas pétalas serão usadas e o tipo de lâmpada a ser utilizada. Além disso, a altura do poste (4m) não é compatível com a indicação nas legendas do projeto. Solicitamos esclarecimento também se está correta a quantidade desse item em planilha. Não conseguimos achar a referência indicada no fabricante.

RESPOSTA: “Referente às pétalas, as mesmas serão de quatro pétalas; o tipo de lâmpada é a de vapor de sódio de 250w/220v para os postes de quatro metros. Sobre o poste, o mesmo será de 4 metros. Referente à quantidade do ‘item’, o mesmo foi elaborado contando a multiplicação de quatro pétalas. Da especificação da luminária, pode ser utilizada a DP-2306 da Luminária Projeto ou Equivalente Técnico”.

Com base nos projetos recebidos, onde serão utilizados os cabos de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°C, listados em planilha de preços??

RESPOSTA: “Referente aos cabos de 6,0 mm² de 750v, estes serão para alimentação das luminárias a partir da caixa próxima ao poste”.

Antonia Emmanuela Valentins
Presidente da CPCFJL

