



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
GABINETE DO REITOR
COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

Jardim Rosa Elze s/n – São Cristóvão (SE)
CEP. 49100-000 FONE: 79 2105-6960 – FAX: 79 2105-6956/6960
e-mail: coliciufs@gmail.com site: www.cpcfjl.ufs.br

CONCORRÊNCIA Nº. 006/2014

OBJETO: **CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DA INFRAESTRUTURA (TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO), SIMÃO DIAS/SE**
FASE: ESCLARECIMENTOS AO EDITAL

Esclarecimento nº. 01 – recebido em 13/08/2014 – RGM CONSTRUÇÕES LTDA

Segue abaixo a resposta ao esclarecimento solicitado. A resposta foi emitida pelo Departamento de Obras e Fiscalização da UFS, e se encontra anexada ao processo licitatório.

Pergunta:

“É solicitado Aterro mecanizado com aquisição de areia fina na jazida, com espalhamento sem compactação 10.356,00m², gostaria que a UFS desse a opção de apresentarmos este atestado em m³, pois é a unidade de medida mais usual utilizada em aterros e qual seria a quantidade em m³”

Resposta:

De acordo com o DOFIS/INFRAUFS, "a página 69 do edital apresenta um erro de digitação, pois, conforme planilha orçamentária, item 04.01.002.002 'Aterro de áreas com aquisição de areia fina na jazida, com espalhamento mecânico s/compactação', a unidade seria em M³. Esta será a unidade de medida (M³) a ser utilizada na análise dos atestados, sendo o quantitativo mínimo de 10.356,00 m³".

Assim, o atestado a ser apresentado pela empresa estará em conformidade com o exigido. A CPCFJL aproveita para informar que o edital divulgado no Comprasnet já foi retificado e, como não houve alteração de preço, não houve necessidade de reabertura de prazo, mantendo-se a data de abertura agendada.

Att.

Antonia Emmanuela Valentins
Presidente da CPCFJL