



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
GABINETE DO REITOR
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Jardim Rosa Elze s/n – São Cristóvão (SE)
CEP. 49100-000 FONE: 3194-6960/6554 e-mail: coliciufs@gmail.com

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 006/2018

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução sob o regime de Empreitada por Preço Global para a realização da obra de Construção da 1ª etapa de Implantação do Campus Universitário do sertão, da Universidade federal de Sergipe

FASE: ESCLARECIMENTOS AO EDITAL

Esclarecimento nº.10 – recebido em 24/08/2018

Interessado: Empresa RGM CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ 01.162.250/0001-90

PERGUNTA:

1- “Sobre a comprovação de qualificação técnica do edital da Concorrência Pública nº 06/2018, referente a piso em concreto simples despolado de FCK 21 MPA e espessura de 8cm, se este tipo de serviço tem a mesma equivalência técnica aos itens sublinhados dos atestados em anexo.”.

RESPOSTA DO DOFIS – emitida em 29/08/2018:

“Em resposta ao questionamento da Empresa RGM CONSTRUÇÕES LTDA., no nosso entendimento há equivalência técnica entre o serviço a comprovar “Piso de concreto simples despolado, fck=21Mpa, e=8cm” e os serviços destacados dos atestados apresentados.

A Comissão de Licitação informa que os serviços destacados nos atestados anexados ao processo administrativo são:

“Piso em concreto simples, estampado colorido tipo tech stone ou similar, para passeios, e – 10 cm, fck = 25mpa exclusive juntas (fls. 374)”;

“Piso em Concreto Pigmentado com BAYFERROX vermelho 732 e PE 500/001, amarelo 917LC, preto 318, marrom (todos os tons) polido mecanicamente, Fck = 21,0Mpa, e=8cm” (fls. 366 e 374);

“Piso em concreto fck=21Mpa e espessura = 8cm.” (fls. 383);

“Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples” (fls. 383).

Atenciosamente,

Antonia Emmanuela Alves Valentins dos Santos
Presidente da CPCFJL