



Comissão de Licitação - UFS <coliciufs@gmail.com>

ENC: CAPACIDADE TÉCNICA - CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 008/2018

Comissão de Licitação - UFS <coliciufs@gmail.com>
Para: cristiano.amac@gmail.com

11 de outubro de 2018 17:14

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Prezado senhor Cristiano Caldas,

Em resposta a sua solicitação de esclarecimento ao Edital de Concorrência Pública n. 008/2018, seguem abaixo as respostas emitidas pelo Departamento de Obras e Fiscalização da UFS (DOFIS):

1 - Refente capacidade técnica venho informar que cabo solicitado para obra não vai ser instalado conforme levantamento projeto elétrico os cabos de descida vai ser 95mm maior condutor.Será necessário capacidade técnica de cabo 240mm?

R: **A capacidade técnica necessária será a do cabo de 240mm² a que consta em Projeto do Edital.**

2 - Realizei instalação de subestações maiores aérea tem algum problema referente à capacidade maior de execução?

R: **Não tem nenhum problema, pode ser igual ou maior.**

Montagem de Subestação Aérea >= 150 KVA, com montagem de quadro e passagem de cabo EPR >=240mm²R: **OK.**

As respostas em destaque azul foram emitidas pelo Eng. Flávio Goes do DOFIS/UFS e serão anexadas ao processo administrativo eletrônico e publicizadas a todos os interessados

Atenciosamente,

Antonia Emmanuela Valentins
Presidente da CPCFJLFundação Universidade Federal de Sergipe - CNPJ: 13.031.547/0001-04
Comissão Permanente de Cadastramento de Firms e Julgamento de Licitações
Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos
Av. Marechal Rondon s/nº - Bairro: Rosa Elze
São Cristóvão - Sergipe | CEP: 49100-000
Fone: +55 79 3194.6554 / 6960
Pregoeiros: +55 79 3194.6991 / 7154 / 7030
Portal da Comissão de Licitação: WWW.CPCFJL.UFS.BR

=====//=====