



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE**  
**GABINETE DO REITOR**  
**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

Jardim Rosa Elze s/n – São Cristóvão (SE)  
CEP. 49100-000 FONE: 3194-6960/6554 e-mail: coliciufs@gmail.com

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/2019

OBJETO: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DOS LABORATÓRIOS NO CAMPUS DO SERTÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – UFS

FASE: ESCLARECIMENTOS AO EDITAL REPUBLICADO

Esclarecimento nº. 01 – recebido em 13/06/2019

Empresa: CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

**PERGUNTA:**

Enviamos atestado de capacidade técnica em anexo para verificar a compatibilidade do serviço de Laje Pré fabricada, esp.12cm capeamento de 4cm (pág.15), com o solicitado no Anexo II do Edital, laje pré fabricada esp 17cm.

**RESPOSTA: Diretor do Departamento de Obras e Fiscalização – DOFIS/UFS – 19/06/2019:**

"À CPCFJL,

Verificamos que o serviço solicitado no Anexo II do Edital, "*laje pré-fabricada esp. 17cm*", é composto de uma laje pré fabricada treliçada de 12 cm mais um capeamento de 5 cm. Analisando o atestado apresentado, o nosso entendimento é que o serviço "*Laje Pré fabricada treliçada com esp.12cm e capeamento de 4cm*" é equivalente ao exigido no edital.

Att.

Júlio Santana  
Diretor".

Atenciosamente,

Antonia Emmanuela Alves Valentins dos Santos  
Presidente da CPCFJL