



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
GABINETE DO REITOR
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Jardim Rosa Elze s/n – São Cristóvão (SE)
CEP. 49100-000 FONE: 3194-6960/6554 e-mail: coliciufs@gmail.com

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/2019

OBJETO: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DOS LABORATÓRIOS NO CAMPUS DO SERTÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – UFS

FASE: ESCLARECIMENTOS AO EDITAL REPUBLICADO

Esclarecimento nº. 06 – recebido em 01/07/2019

Empresa: SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PERGUNTA:

Enviamos atestado de capacidade técnica para análise de similaridade ao serviço de LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA \geq 17 CM, exigido em Edital, com o nosso atestado (obra de construção da Didática II/Campus da Saúde/UFS), onde o serviço encontra-se descrito: Item 3.4- Laje pré moldada 20cm (página 2/10), com quantidade de 1.000,00 m².

Para as lajes pré moldadas com essa altura, tem que ser usadas ferragens treliçadas, podendo ser verificado em projeto estrutural da obra no setor competente dessa UFS.

RESPOSTA: Diretor do Departamento de Obras e Fiscalização – DOFIS/UFS – emitida em 01/07/2019:

Em resposta ao questionamento da empresa Sólida Engenharia e Construções LTDA.

Após análise do atestado de capacidade técnica apresentado, no nosso entendimento o serviço "Laje pré-moldada 20cm" e a exigência do edital "Laje pré-fabricada treliçada \geq 17cm" são equivalentes técnicos.

Att.

Júlio Santana
Diretor".

Atenciosamente,

Antonia Emmanuela Alves Valentins dos Santos
Presidente da CPCFJL