



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
GABINETE DO REITOR
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Jardim Rosa Elze s/n – São Cristóvão (SE)
CEP. 49100-000 FONE: 3194-6960/6554 e-mail: coliciufs@gmail.com

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 007/2019
OBJETO: Serviços de Construção do Centro de Vivência do Campus do Sertão da Universidade Federal de Sergipe – UFS
FASE: ESCLARECIMENTOS AO EDITAL
Esclarecimento nº. 02 – recebido em 14/08/2019
Empresa: GP ENGENHARIA LTDA

A GP Engenharia Ltda. vem por meio deste encaminhar em anexo atestados técnicos com serviço onde entendemos ser similar ao exigido na qualificação técnica e para tanto solicitamos a vossa análise e posicionamento sobre a aceitação do mesmo no atendimento as exigência do edital da licitação em epígrafe.

PERGUNTA 01:

Serviços exigido em edital: Estrutura metálica para cobertura com vigas treliçadas Pratt - 942,00 m²

Serviço similar exposto no 1º atesto técnico em anexo: Estrutura metálica em perfis de aço usinados, inclusive primer anticorrosivo - 36.852,38 kg (pagina 4/20 da CAT 422968/2017 - Obra SEFAZ);

ou

Serviço similar exposto no 2º atesto técnico em anexo: Estrutura metálica em aço patinável para mezaninos de 50 a 200 m² (h = 3,00 m) sobrecarga de 300 a 1000 Kg/m²,inclusive primer anticorrosivo - 20.000,00 kg (pagina 18/29 da CAT 408699/2015 - Obra - CEFEM);

PERGUNTA 02:

Serviços exigido em edital: Telhamento com telha de alumínio dupla, tipo sanduíche 0,6 mm - 942,00 m²

Serviço similar exposto no atestado técnico em anexo: Telhamento com telha de alumínio e=0,5 mm, trapezoidal, acabamento em alumínio cor fosca - 2.014,88 m² (pagina 60/119 da CAT 417844/2016 - Obra MURILO BRAGA);

Obs: atestados anexados à solicitação

RESPOSTA: Diretor do Departamento de Obras e Fiscalização – DOFIS/UFS ao questionamento n. 01 em 21/08/2019:

“Em resposta ao questionamento da empresa GP ENGENHARIA LTDA. Discorremos ao que se segue: Após análise dos atestados apresentados, concluiu-se que o serviço de cobertura com *‘Estrutura metálica em perfis de aço usinados, inclusive primer anticorrosivo.’* é equivalente técnico ao exigido no edital *‘Estrutura metálica para cobertura com vigas treliças Pratt’*.

Esclarecemos que para efeito de transformação de unidade foi utilizado o índice de 20 Kg/m² tomando como embasamento o peso da estrutura projetada para o objeto do Edital. Atenciosamente. Arq. Júlio Santana – Diretor”

RESPOSTA: Diretor do Departamento de Obras e Fiscalização – DOFIS/UFS ao questionamento n. 02 em 21/08/2019:

"Em resposta ao questionamento da empresa GP ENGENHARIA LTDA. Após análise dos atestados apresentados, concluiu-se que o serviço de cobertura com *‘Telhamento com telha de alumínio e=0.5 mm, trapezoidal, acabamento em alumínio cor fosca’* é equivalente técnico ao exigido no edital *‘Telhamento com telha de alumínio dupla, tipo sanduíche 0,6 mm’*. Att. Júlio Santana Diretor".

Atenciosamente,



Antonia Emmanuela Alves Valentins dos Santos
Presidente da CPCFJL

