



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE**  
**GABINETE DO REITOR**  
**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

Jardim Rosa Elze s/n – São Cristóvão (SE)  
CEP. 49100-000 FONE: 3194-6960/6554 e-mail: coliciufs@gmail.com

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 007/2019  
OBJETO: Serviços de Construção do Centro de Vivência do Campus do Sertão da Universidade Federal de Sergipe – UFS  
FASE: ESCLARECIMENTOS AO EDITAL  
Esclarecimento nº. 04 – recebido em 21/08/2019  
Empresa: RGM CONSTRUÇÕES LTDA

**PERGUNTA:**

A empresa RGM CONSTRUÇÕES LTDA., solicitou em 21/08/2019 o seguinte

**Quanto ao item 5.5.24.2, anexo II, referente ao atestado de Capacidade Técnica Operacional, é exigido Estrutura Metálica para Cobertura com Vigas de Treliça Pratt, porém em nosso atestado não consta esta especificidade do desenho treliça. Gostaria de saber se nosso atestado técnico em anexo atende a exigência do edital referente ao item Estrutura Metálica.**

OBS: Atestado em anexo.  
esclarecimento:

**RESPOSTA: Diretor do Departamento de Obras e Fiscalização – DOFIS/UFS – 21/08/2019:**

"Em resposta ao questionamento da empresa RGM CONSTRUÇÕES LTDA discorremos o que se segue: Após análise dos atestados apresentados, concluiu-se que o serviço de cobertura com *'Estrutura metálica em aço patinável para cobertura de galpões em arco, com pilares vão de 10 a 40 m, inclusive primer anticorrosivo'*. é equivalente técnico ao exigido no edital *'Estrutura metálica para cobertura com vigas treliças Pratt'*. Esclarecemos que para efeito de transformação de unidade foi utilizado o índice de 20 Kg/m<sup>2</sup> tomando como embasamento o peso por área de cobertura da estrutura metálica projetada para o objeto do Edital. Atenciosamente. Arq. Júlio Santana – Diretor"

Atenciosamente,

Antonia Emmanuela Alves Valentins dos Santos  
Presidente da CPCFJL